

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«17» апреля 2024 г., 71240061000210303406
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и
Воловскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Тульская, р-н Ефремовский, г Ефремов, ул Комсомольская, Дом 61, тел. 84874162393, e-mail: ondipr-efremov2017@yandex.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 17 » апреля 2024 г. № 2404/011-71/56/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРОСЛАВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА", адрес юридического лица: 301874, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ЕФРЕМОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЯРОСЛАВКА ИНН 7113010690

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Обязательное требование

Нарушения не выявлены

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1.Руководителю организации разместить в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. 2.Руководителю организации своевременно организовывать и проводить работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающих исправное состояние указанных средств, а также хранить на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 3.Руководителю организации вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 4.Руководителю организации привлекать к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. 5.Руководителю организации обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечить

соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 6.Руководителю организации вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (главный государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору) Маренков Николай Николаевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D6E22A7907CDB515FCED8CF5782BF64C
Владелец: Маренков Николай Николаевич
Действителен с 13.11.2023 по 05.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Павлов Евгений Николаевич - Старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору) телефон: +74874162393, E-mail: ondipr-efremov2017@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале