

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Ефремовский район, д.Ярославка

« 11 » декабря 20 19 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 288

по адресу/адресам: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 288 от 22.11.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

объекта защиты – здание, помещения и территория муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Ярославская начальная школа» /МКОУ «Ярославская
НШ»/, юридический адрес – Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка, место фактического
осуществления деятельности по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка ИНН
7113010690, ОГРН 1027102873665 от 05.04.1996 года.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03.12.2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 06.12.2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00
мин., 11.12.2019г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность проверки: 3 часа в

течение 3 рабочих дней, объект защиты – здание, помещения и территория МКОУ
«Ярославская НШ» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) исполняющая обязанности директора МКОУ «Ярославская НШ» Зиминая
Ирина Алексеевна 03.12.2019 года в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Ефремовского, Каменского и
Воловского районов по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам лейтенант внутренней службы Партолин Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): исполняющая обязанности директора МКОУ
«Ярославская НШ» Зиминая Ирина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обозначен эвакуационный выход в веранде световым указателем «Выход».	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323, (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837), п.3.1: Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей, .4.1 таб.1, п.5.1 таб.2	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»
2.	Не обеспечено хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта».	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»
3.	Не обеспечено соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствии с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий». Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)», п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»
4.	Не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение веранды.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»

5.	Не дооборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение тамбура в детской группе.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»
6	Не размещены точечные дымовые извещатели в классе №2 и тамбуре около класса №2 на расстоянии не менее 0.5 м. от электросветильников.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61; «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г., п.13.3.6.	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»
7	Не выполнена отделка пола на путях эвакуации в коридоре из негорючих материалов с пожарной опасностью В2, РП2, ДЗ, Т2.	Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.36 б); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25* на путях эвакуации не допускается применять материалы более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2.	ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом проверки
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
выявлены: предписание №61/1/7 от 27.05.2019 года п.1,п.2, п.3,п.4,п.5,п.6,п.7.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)



(подпись проверяющего)

ИО директора МКОУ «Ярославская НШ»

Зими́на И.А.

Старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Партолин А.Ю.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №288 от 22.11.2019 года; предписание №288/1/6 от 11.12.2019 года; инструктаж о мерах пожарной безопасности; акт проведения тренировочных занятий по отработке плана эвакуации; справка о проведении беседы; копия декларации соответствия; копия приложения к сертификату соответствия.

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Партолин А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » декабря 2019г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а).

Исполняющая обязанности директора МКОУ «Ярославская НШ» Зиминая
Ирина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » декабря 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
 проверку)



Одновременно сообщая, что на территории области открыта «горячая линия»
 ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99