

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 61, тел. 6-23-93

Ефремовский район,
д. Ярославка

(место составления акта)

« 30 » октября 20 17 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 184

по адресу/адресам: Тульская область, Ефремовский район, д. Ярославка

(место проведения проверки)

На основании распоряжения; № 184 от « 25 » сентября 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ярославская начальная школа»
/МКОУ «Ярославская НШ»/, объект защиты – здание МКОУ «Ярославская НШ» ИНН 711301069
ОГРН 1027102873665 от 05.04.1996г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04.10.2017г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 27.10.2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
30.10.2017г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность проверки: 4 часа, в течен

рабочих дней. Объект защиты – здание МКОУ «Ярославская НШ» по адресу: Тульская обл
Ефремовский район, д. Ярославка

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
проведении выездной проверки) директор МКОУ «Ярославская НШ» Золотарева Ната
Владимировна

(фамилия, инициалы подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ефремовского, Каменского
Воловского районов по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по Ефремовску
Каменскому и Воловскому районам майор внутренней службы Маренков Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае
привлечения в участие к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должн
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Ярославская НШ» Золотарева Ната
Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченн
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения в области пожарной безопасности

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретности выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(их) нарушены	Сведения о юридическом и (или) физическом лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания школы.	«Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390, п.21: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	Директор МКОУ «Ярославская НШ»
2	Не увеличен предел огнестойкости деревянных конструкций части стены между коридором и дошкольной группой до EI 45.	№123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.88 ч.2); Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону	Директор МКОУ «Ярославская НШ»
3	Не выполнено открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из дошкольной группы в тамбур террасы.	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.17: Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания	Директор МКОУ «Ярославская НШ»

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Директор МКОУ «Ярославская НШ»

Золотирева Наталья Владимировна

Старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому,

Каменскому и Воловскому районам

Маренков Н.Н.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предписание №184/1/3 от 30.10.2017г., копия АП № 145 от 27.10.17г; список инструктажа, справка проведения беседы от 27.10.2017г., акт проведения тренировочных занятий по отработке плана эвакуации от 27.10.2017г., копия журнала регистрации работ по техническому обслуживанию

АПС, СОП и линия 01; копия протокола проверки сопротивления растекания тока от 17.06.2017г.; копия договора о предоставлении услуг связи от 30.12.2016г.; копия договора от 28.12.2016г. на техническое обслуживание АПС на линии 01; копия договора от 28.12.2016г. на техническое обслуживание АПС и СОП; копия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума от 25.11.2015г.; копия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума от 17.06.2016г.; копия акта на выполнение огнезащитных работ от 06.07.2017г.; копия акта проверки средств обеспечения от 17.10.2017г.; копия приказа №49 от 01.08.2017г. О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние; копия журнала инструктажа; копия журнала учета огнетушителей; копия графика отработки плана эвакуации на 2017-2018гг.; копия сертификата; копия инструкции о мерах пожарной безопасности; копия инструкции о действиях персонала; копия инструкции ответственного лица за пожарную безопасность; копия протокола испытания АУПС и СОП от 29.09.2017г.; копия программы пожарной безопасности .

Старший инспектор ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Маренков Николай Николаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« 30 » октября 2017г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Ярославская НШ» Золотарева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченной представительницы)

« 30 » октября 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщаем, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) с.Тула 56-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: info@urp.mchs.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 184 / 1 / 3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Ярославская начальная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
в лице директора Золотаревой Натальи Владимировны
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и
(наименование органа ОНД)

Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 184 от « 25 » сентября 2017 года,
ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
04.10.2017г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 27.10.2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,
30.10.2017г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Проведена плановая/выездная проверка
государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному
надзору – старшим инспектором ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
майором внутренней службы Маренковым Николаем Николаевичем,
объект защиты – здание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ярославская начальная школа» /МКОУ «Ярославская НШ»/ по адресу: Тульская область,
Ефремовский район, д.Ярославка.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ «Ярославская НШ» Золотаревой Натальей Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только наименование)
1	2	3	4	5
1	Провести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания школы.	«Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390, п.21: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	05.03.2018г.	

2	Увеличить предел огнестойкости деревянных конструкций части стены между коридором и дошкольной группой до EI 45.	4123-03 Техническое задание о требованиях пожарной безопасности п.88 и 73 Пределы огнестойкости и типоразмеры конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, выполняющие функцию противопожарных проемов и тамбур-перегородки приведены в абзаце 23 приложения к постановлению Правительства Российской Федерации	05.03.2018г.
3	Выполнить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из дошкольной группы в тамбур террасы.	Строительные нормы и правила СПиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 4.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания	05.03.2018г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующими договорами.

Старший инспектор ОНД по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

Маренков Н.Н.

Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

« 30 » октября 2017г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

« 30 » октября 2017г.



Директор МКОУ «Ярыславский НШ»

Белотарева Наталья Владимировна

Должность, фамилия, инициалы



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: inco@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел. 6-23-93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
о наложении административного взыскания за нарушение
требований пожарной безопасности

« 30 » октября 2017 года

г.Ефремов

(наименование населенного пункта)

Государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному
надзору – старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

Маренков Николай Николаевич

(Фамилия, Имя, Отчество)

рассмотрел протокол от 27.10.2017 года №145

и материалы к нему на должностное лицо Золотареву Наталью Владимировну

(Фамилия Имя Отчество)

уроженца 04.07.1976г.р. г.Ефремов, Тульская область

(указывается дата и место рождения)

проживающую Тульская область, г.Ефремов, ул.Менделеева, д.5, кв.103

(индекс, адрес места жительства)

работающую МКОУ «Ярославская НШ»

в качестве директора

(наименование должности)

Материалами установлено, что должностное лицо Золотарева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Не обеспечил (нарушил) выполнение требований пожарной безопасности 27.10.2017 года

(дата, время)

в 11 час. 30 мин. по адресу: Ефремовский район, д.Ярославка в МКОУ «Ярославская НШ»

(наименование организации, её юридический адрес)

установленных: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных
(указывается законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности (ТЭП, СНиП, правила пользования и
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; №123-ФЗ от
22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Строительные
нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

содержания противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПЗ), дата их утверждения или согласования, номера статей, пунктов,
нарушение которых допущено; номер постановления о приостановке работы или эксплуатации, кем и когда вынесено)

а именно: - не провела проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных

(указывается существо правонарушения или невыполнения)

конструкций чердачного помещения здания школы («Правила противопожарного режима в РФ»
утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 21);

- не увеличила предел огнестойкости деревянных конструкций части стены между коридором и до-
школьной группой до EI 45 (№123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ст.88 ч.2);

- не выполнила открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из дошкольной
группы в тамбур террасы (СНиП 21-01-97* п. 6.17)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом
«О пожарной безопасности» (ст. 38) и Кодексом РФ об административных правонарушениях (статья
20.4 часть 1)

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34, п.1 ч.1 ст.29.9, ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание, часть 2 статьи 4.2 КоАП РФ (частичное проведение мероприятий по предотвращению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения и частичное устранение нарушений), статьи 4.3 КоАП РФ (отсутствие отягчающих обстоятельства) и часть 2 статьи 2.2 КоАП РФ (административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть)

(указывается смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Золотареву Наталью Владимировну
(ф. и. о.)

в соответствии с протоколом от 27.10.2017 года №145, составленным государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору Маренковым Николаем Николаевичем за нарушение "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных

(полное наименование нормативного документа по пожарной безопасности, который был нарушен)

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения

(вид взыскания: штраф или предупреждение)

Наименование платежа: Штраф за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» УФК по Тульской области (ГУ МЧС России по ТО); ИНН — 7106063211; КПП — 710601001; КБК — 17711627000016000140; р/с — 40101810700000010107 отделение Тула г.Тула; БИК — 047003001; ОКТМО — 70620101, н/с 04661784090, УИН 0).

Разъяснить должностному лицу Золотаревой Н.В. что настоящее постановление может быть
(фамилия и инициалы)

обжаловано в течении 10 суток со дня вручения или получения его копии, непосредственно вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору – главному государственному инспектору Тульской области по пожарному надзору по адресу: г.Тула, ул.Демонстрации, д.21 или в Ефремовском районном суде по адресу: г.Ефремов, ул.Свердлова, д.99

(указывается Ф.И.О. должностного лица вышестоящего органа управления и адрес или районный (городской) суд в адрес)

Разъяснить должностному лицу _____ что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней
(фамилия и инициалы)

с момента вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки штраф будет взыскан в принудительном порядке. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, в соответствии с частью 5 ст.22.2 КоАП РФ, материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Лицо, не уплатившее административный штраф, в соответствии с частью 1 ст.20.25 КоАП РФ может быть подвергнуто административному штрафу в двукратном размере неуплаченной суммы либо к административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам на срок до 50 часов.

Государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору


(подпись)

Маренков Н.Н.
(Ф. И. О.)

Копию постановления получил _____ 30.10.2017 г.
(дата и подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

М.П.

Дата вступления постановления в силу через 10 дней после получения, 09.11.2017г.
Дата выдачи постановления 30.10.2017 г.
Дата предъявления постановления к исполнению в течение 2-х лет со дня вступления постановления в законную силу

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № _____ от «__» _____ 20__ г. исполнено

На территории области работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Тульской области в г.Тула 56-99-99