

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,

Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

**Предписание № 288/ 1 / 7**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Ярославская начальная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице исполняющей обязанности Зиминой Ирины Алексеевны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 288 от «22» ноября 2019 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ПР)

03.12.2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 06.12.2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,

11.12.2019г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Проведена внеплановая/выездная проверка

Государственным инспектором Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам лейтенантом внутренней службы Партолиным Алексеем Юрьевичем,

объект защиты – здание, помещения и территория муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ярославская начальная школа» /МКОУ «Ярославская НШ»/ по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с исполняющей обязанности директора МКОУ «Ярославская НШ» Зиминой Ириной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Обозначить эвакуационный выход в веранде световым указателем «Выход».	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323, (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837), п.3.1: Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей. 4.1 таб.1, п.5.1 таб.2	03.08.2020г	

2	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ.	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61.</p> <p>«На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта».</p>	03.08.2020г	
3	Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61.</p> <p>«При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий».</p> <p>Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315».</p> <p>ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6</p> <p>НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)», п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».</p>	03.08.2020г	
4	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение веранды.	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.</p>	03.08.2020г	
5	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение тамбура в детской группе.	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.</p>	03.08.2020г	

6	Разместить точечные дымовые извещатели в классе №2 и тамбуре около класса №2 на расстоянии не менее 0.5 м. от электросветильников.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61; «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г., п.13.3.6.	03.08.2020г	
7	Выполнить отделку пола на путях эвакуации в коридоре из негорючих материалов с пожарной опасностью В2, РП2, ДЗ, Т2.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.36 б); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25* на путях эвакуации не допускается применять материалы более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2.	03.08.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР  
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам  
лейтенант вн. службы Партолин А.Ю.

« 11 » декабря 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Исполняющая обязанности директора  
МКОУ «Ярославская НШ»  
Зими́на И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 11 » декабря 2019 года

