



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: [tula@priok.gosnadzor.ru](mailto:tula@priok.gosnadzor.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ №42-ГН

Тульская область, Ефремовский  
район, д.Ярославка

(место составления предписания)

23.05.2019

(дата составления предписания)

МКОУ «Ярославская НШ»

На основании: № 1-646-р от 15.04.2019г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Гаврюченкова В.С. при проведении плановой выездной проверки МКОУ «Ярославская НШ», в период с 17.05.2019г. государственным инспектором Кирпа Е.Ю. межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Отсутствует акт разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов между МКОУ «Ярославская НШ» и АО «ГГРП Тула» в г. Ефремове по Тульской области.	Пункт 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.08.2019
2	Отсутствует акт приемки газопровода к газоиспользующему оборудованию у владельца МКОУ «Ярославская НШ».	Пункт ж) статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.08.2019
3	У владельца МКОУ «Ярославская НШ» отсутствует проектная документация на строительство сети газопотребления.	Пункт а) статья 12 раздел II Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от	устранить	26.08.2019

		29.10.2010 № 870.		
4	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений окраски, а именно: частично отсутствует изоляционное покрытие (окраска) внутреннего газопровода.	Пункт 70 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	26.08.2019
5	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно: частично отсутствует герметизация футляров в местах прохода газопроводов через стену.	Пункт 70 раздел VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010 г.	устранить	26.08.2019
6	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: в тепловом пункте с газоиспользующим оборудованием забито окно, закрыта жалюзийная решетка, что не соответствует требованиям проектной документации №0519.116/9-06.01-1-ГСВ.	Пункт 14 раздел III «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.2010 г. Нарушение требований проектной документации №0519.116/9-06.01-1-ГСВ	устранить	26.08.2019
7	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: не проведено техническое диагностирование здания теплового пункта для установления предельных сроков его дальнейшей эксплуатации.	пункт 76 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.	устранить	26.08.2019
8	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: блок датчика метана сигнализатора загазованности, расположенный в тепловом пункте установлен с нарушениями требований проектной документации №0519.116/9-06.01-1-ГСВ	Статья 14 раздел III Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; Проектная документация №0519.116/9-06.01-1-ГСВ	устранить	26.08.2019
9	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления а именно: эксплуатируется АОГВ 23,2-1 зав.№8516, не установленное	Пункт 14 раздел III Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и	устранить	26.08.2019

на ровную площадку негорючего теплоизолирующего материала.	газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. Требования руководства по эксплуатации завода изготовителя.		
--	---	--	--

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица Зиминой Ирине Алексеевнэ – врио директора МКОУ «Ярославская НШ», расположенного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка **предписывается:**

- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направить лицу, ответственному за проведение проверки в Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Кирпа Е.Ю.

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Зиминая Ирина Алексеевна – врио директора МКОУ «Ярославская НШ» (приказ об исполнении обязанностей директора №40 л/с от 09.07.2018г.)

23.05.2019 г.

(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
**«Ярославская начальная школа»**

301874, Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка  
Тел (48741) 9-05-19, e-mail: yaros.nsh.efremov@tularegion.org  
ИНН 7113010690 КПП 711301001

Исх. № 12  
от 22.08.2019

В Приокское Управление  
Ростехнадзора

Уведомление об исполнении предписания.


При проведении плановой выездной проверки Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ярославская начальная школа», на основании № 1-646 –р от 15.04.2019, 25 мая 2019 г. были выявлены нарушения (Предписание № 42-ГН).

Мною, врио директора МКОУ «Ярославская НШ» Зиминой И.А. были устранены следующие нарушения:

№	Нарушений обязательных требований	Выполнение нарушений
1	Отсутствует акт разграничения эксплуатационной ответственности и имущественной принадлежности газопроводов между МКОУ «Ярославская НШ» и АО «ГТРП Тула» в г. Ефремове по Тульской области	<b><u>Выполнено.</u></b> Копии документов прилагаются.
2	Отсутствует акт приёмки газопровода к газоиспользующему оборудованию у владельца МКОУ»Ярославская НШ»	<b><u>Выполнено.</u></b> Копии документов прилагаются.
3	Отсутствует проектная документация на строительство сети газопотребления.	<b><u>Выполнено.</u></b> Копии документов прилагаются.
4	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений окраски, а именно: частично отсутствует изоляционное покрытие (окраска) внутреннего газопровода.	<b><u>Выполнено.</u></b> ( фото прилагается)
5	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно отсутствует герметизация футляров в местах прохода газопроводов через стену.	<b><u>Выполнено.</u></b> ( фото прилагается)
6	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: в тепловом пункте с газоиспользующим оборудованием забито окно, закрыта жалюзийная решетка, что не соответствует требованиям проектной документации №0519.116/9-06.01-1-ГСВ	<b><u>Выполнено.</u></b> ( фото прилагается)
7	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: не проведено техническое диагностирование здания теплового пункта для устранения предельных сроков его дальнейшей эксплуатации.	<b><u>Не выполнено</u></b>

8	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: эксплуатируется АОГВ 23.2-1 зав.№8516 .не установленное на ровную площадку негорючего теплоизолирующего материала.	<b><u>Выполнено.</u></b> Фото прилагается
9	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, а именно: блок датчика метана сигнализатора загазованности, расположенный в тепловом пункте установлен с нарушениями требований проектной документации №0519.116/9-06.01-1-ГСВ	<b><u>Выполнено.</u></b> Фото прилагается

Врио директора МКОУ  
«Ярославская НШ»



 И.А.Зими́на