

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26. E-mail: iucgo_a@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,

Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 61/1/7

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Ярославская начальная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице исполняющей обязанности Зиминой Ирины Алексеевны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 61 от «24» апреля 2019 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД и ИП)

06.05.2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 14.05.2019г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,
27.05.2019г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Проведена плановая/выездная проверка

ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майором внутренней службы Маренковым Николаем Николаевичем,

объект защиты – здание, помещения и территория муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ярославская начальная школа» /МКОУ «Ярославская НШ»/
по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с исполняющей обязанности директора МКОУ «Ярославская НШ» Зиминой Ириной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (таблиц пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Обозначить эвакуационный выход в веранде световым указателем «Выход».	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 № 323, (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4837), п.3.1: Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей. 4.1 таб.1, п.5.1 таб.2	01.12.2019г	

2	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта».	01.12.2019г	
3	Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий». Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)» п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».	01.12.2019г	
4	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение веранды.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	01.12.2019г	
5	Дооборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение тамбура в детской группе.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	01.12.2019г	

6	Разместить точечные дымовые извещатели в классе №2 и тамбуре около класса №2 на расстоянии не менее 0.5 м. от электросветильников.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61; «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г., п.13.3.6.	01.12.2019г	
7	Выполнить отделку пола на путях эвакуации в коридоре из негорючих материалов с пожарной опасностью В2, РП2, Д3, Т2.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.36 б); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25* на путях эвакуации не допускается применять материалы более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	01.12.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНДиПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
майор вн. службы Маренков Н.Н.

« 27 » мая 2019 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 27 » мая 2019 года



Исполняющая обязанности директора
МКОУ «Ярославская НШ»
Зими́на И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г.);

- не выполнила отделку пола на путях эвакуации в коридоре из негорючих материалов с пожарной опасностью В2, РП2, ДЗ, Т2 («Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.36 б); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25*)

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

_____ (подписи свидетелей)

2. _____

_____ (подписи свидетелей)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников), с ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ (имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу) и частью 3 ст. 24.3 КоАП РФ (лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении).

Зими́на И.А.
Ф.И.О.

_____ (подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Потерпевшим: 1. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ подпись фамилия, инициалы

_____ подпись фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3(КоАП РФ): _____

_____ фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____

_____ название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ подпись

_____ фамилия, инициалы

Я извещён (а), что возбужденное в отношении меня дело об административном правонарушении будет рассмотрено « 04 » июня 2019 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.61

и предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления от меня в соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

«27» мая 2019 года

_____ (подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Объяснения по существу нарушения

нарушения устранено
в течение всего
[подпись]

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельств

подпись

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта, иные документы, вещественные доказательства с указанием наименований, их

идентификационных признаков количество, стоимость, их местонахождение

Подпись лица, составившего протокол

_____ /Маренков Н.Н./

Подпись лица, в отношении которого

возбуждено дело об административном правонарушении

_____ / Зими́на И.А./

Копию протокола получил (а)

« *17* » мая 2019 года

_____ / Зими́на И.А./

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

От копии протокола отказался

« _____ » _____ 20 ____ года

подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа, адрес направления;

дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

На территории области работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Тульской области в г.Тула 56-99-99



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

ПРОТОКОЛ № 102
об административном правонарушении
в области пожарной безопасности

"27" мая 2019г.

г.Ефремов

(место составления)

Я, ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского
районов по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
майор внутренней службы Маренков Николай Николаевич

руководствуясь ст. 28.2, 28.3, 28.5, 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ), по результатам плановой / выездной проверки за соблюдением МКОУ «Ярославска НШ» по
адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

- 1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ярославская начальная школа» /МКОУ
«Ярославская НШ»/
 - 2 Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка
 - 3 Основной государственный регистрационный номером 1027102873665 от 05.04.1996 года по сведениям
о юридическом лице
 - 4 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Тульской области
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
ИО директора МКОУ «Ярославская НШ» Зимина Ирина Алексеевна, на основании приказа комитета
 - 5 по образованию администрации муниципального образования город Ефремов №40л/с от 09.07.2018
года
 - 6 Паспорт РФ 7018 №863475 выдан УМВД России по Тульской области 02.02.2019 года
(название, серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, кем выдан, дата выдачи)
 - 7 Ранее к административной ответственности: не привлекалось
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ярославская начальная школа»
/МКОУ «Ярославская НШ»/

не обеспечило (нарушило) выполнение требований пожарной безопасности установленных:

Приказ от 18 июня 2003 г. N 315 Об Утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836; Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г.; Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»

27мая 2019 года в 12 часов 30 минут в МКОУ «Ярославская НШ» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

- не обеспечило хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ
- (Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61);

не дооборудовало автоматической пожарной сигнализацией помещение веранды и помещение тамбура в детской группе (Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4);

не обеспечило соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6, НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2, п.13.3, п.13.1)

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Законному представителю юридического лица Зими́на И.А.

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, (знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника; иными процессуальными правами) и частью 1 ст.51 Конституции РФ (ни кто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников) и частью 3 ст. 24.3 (лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право письменной форме, а также с помощью средств аудио и видеозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении):

Зими́на И.А.

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол:

*по в сфере поступления денежных средств
нарушениях
Зими́на И.А.*

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагаются:

1. Копия распоряжения №61 от 24.04.2019 года;

2. Копия акта проверки №61 от 27.05.2019 года

Извещаю, что в отношении; юридического лица

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ярославская начальная школа»
/МКОУ «Ярославская НШ»/**

представитель юридического лица извещён (а), что возбужденное дело об административном правонарушении будет рассмотрено « 04 » июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.61

Законный представитель юридического лица предупрежден, что в случае неявки и не поступления от него в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения административного дела, оно будет рассмотрено в отсутствие законного представителя и направлено почтой

Зими́на И.А.

(Фамилия и инициалы)

(подпись)

ВрИО главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и
районов по пожарному надзору - начальника ОНДиПР по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам

Н.Н.Маренков

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области
(телефон доверия) в г.Тула 56-99-99

Копию протокола получил: Зими́на И.А.

(подпись законного представителя юридического лица)

"27" мая 2019г.

Копия протокола направлена