



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-115/18П

Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.13
(место составления предписания)

20.06.2018
(дата составления предписания)

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Ярославская начальная школа"
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
Золотарева Н.В.
(фамилия и инициалы руководителя)

Мною, старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора Волковым С.В.
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки в отношении МКОУ "Ярославская НШ", согласно распоряжения от 28 мая 2018 г. № 1-704-р
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области (электроэнергетики, энергосбережения и энергетической эффективности).

В присутствии директора МКОУ "Ярославская НШ" Золотаревой Натальи Владимировны, выписка из приказа о назначении на должность директора МКОУ "Ярославская НШ" от 29.06.2015г. №63 л/с, действующий на основании Устава.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует годовой график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования	п. 1.6.3 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	03.09.2018

2.	<p>В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации, так например:</p> <p>1.1. списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единого осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;</p> <p>1.2. однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.</p>	<p>п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.</p> <p>Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	Устранить нарушение	03.09.2018
3.	<p>Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.</p>	<p>п. 1.4.4 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.</p> <p>Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	Устранить нарушение	03.09.2018
4.	<p>Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности</p>	<p>п. 1.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.</p> <p>Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	Устранить нарушение	03.09.2018
5.	<p>У работника электрохозяйства организации отсутствует инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.</p>	<p>п. 1.7.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.</p> <p>Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	Устранить нарушение	03.09.2018
6.	<p>На щите сети освещения отсутствует однолинейная схема освещения.</p>	<p>п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.</p> <p>Утверждены приказом Минэнерго России № 6</p>	Устранить нарушение	03.09.2018

		от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
7.	В организации не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках.	п. 2.7.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	03.09.2018
8.	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках, так например: - очки; - рукавицы специальные.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	03.09.2018
9.	Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений, так например: - указатель напряжения; - диэлектрические перчатки.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистри-	Устранить нарушение	03.09.2018

		стрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
10.	Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств, так например: - указатель напряжения; - диэлектрические перчатки.	п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593; п. 1.3.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	03.09.2018
11.	В организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования.	п.п. 3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Устранить нарушение	03.09.2018
12.	Организация не обеспечила электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках: - напряжением до 1000 В.	п. 3.11. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593	Устранить нарушение	03.09.2018

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г.

№401, юридическому лицу МКОУ "Ярославская НШ", Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул. Свердлова, д.13, тел.(факс): (48741) 6-67-28.

Предписание выдал:

Волков Сергей Викторович
старший государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора
Приокского управления Ростехнадзора
(Ф.И.О., должность)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МКОУ "Ярославская НШ" Золотарева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 июня 2018 г.

