

а именно:

- не обозначила эвакуационный выход в веранде световым указателем «Выход». Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323, (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837), п.3.1

-не обеспечила хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61.

- не обеспечила соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, не провела модернизация и не привела автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6

- не дооборудовала автоматической пожарной сигнализацией помещение веранды. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61. Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4.

- не дооборудовала автоматической пожарной сигнализацией помещение тамбура в детской группе. «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61, Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 3, п. 4.

- не обеспечила размещение точечных дымовых извещателей в классе №2 и тамбуре около класса №2 на расстоянии не менее 0.5 м. от электросветильников. Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.61; «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009, утвержден приказом МЧС №175 от 25.03.2009г., п.13.3.6.

- не выполнила отделку пола на путях эвакуации в коридоре из негорючих материалов с пожарной опасностью В2, РП2, ДЗ, Т2. Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.36 б). СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25*

за что предусмотрена административная ответственность по **части 13 ст.19.5 КоАП РФ**.

Указанные нарушения выявлены 11.12.2019г. 10ч.00мин. в ходе проведения мероприятий по контролю за исполнением законных требований предписаний Государственного контроля (надзора) по устранению нарушений в области пожарной безопасности 11.12.2019г. 10ч.00мин по адресу: Тульская область, Ефремовский район, в здании МКОУ «Ярославская начальная школа»

(указывается наименование населённого пункта, организации, объекта, подвергнутого контролю)

Факт нарушения подтвердили свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. **17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ**:

1. _____
(фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства) _____ (подпись свидетеля)

2. _____
(фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства) _____ (подпись свидетеля)

Потерпевшие, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. **25.2 КоАП РФ**

1. _____
(фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства) _____ (подпись потерпевшего)

2. _____
(фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства) _____ (подпись потерпевшего)

Подпись _____

(лицо)

Партолин А.Ю.

(фамилия и инициалы)

Права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ, (знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника; иными процессуальными правами) и частью 1 ст.51 Конституции РФ (ни кто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников) и частью 3 ст. 24.3 (лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении) мне разъяснены:

Зими́на И.А.

(фамилия и инициалы)

(подпись)

Я извещен(а), что возбужденное в отношении меня административное дело будет рассматриваться в Мировом суде, по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого восстания, д.25а

Я извещен(а), что о дате и времени рассмотрения административного дела мне будет сообщено дополнительно, а также предупрежден(а), что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрении дела, оно будет рассмотрено в мое отсутствие.

С протоколом ознакомлен(а) (от подписи отказался(ась)): _____

(дата, подпись лица, привлекаемого к административной

ответственности, в случае его отказа от подписи делается соответствующая запись)

Объяснения нарушителя по содержанию протокола: _____

К протоколу прилагаются: копия распоряжения №284 от 22.11.2019г., копия акта №284 от 11.12.2019г., копия предписания №61/1/7 от 27.05.2019г.,

Копию настоящего протокола получил (а): _____

«11» декабря 2019г.

(подпись лица, в отношении которого возбуждено административное дело)

От копии протокола отказался (ась): _____